



Муниципальное бюджетное учреждение
«Водоотведение и искусственные
сооружения»

ул. Чистопольская, 7, г. Екатеринбург, 620138
ИНН6672279114 КПП667201001
ОГРН1086672022140
Тел. 347-66-34 факс (343) 348-56-35

Генеральному директору
ООО «Нафта Инжиниринг»
А.С. Кукаркину

(ДНС «Майский»)

24.07.2018г.	№	157/2018
на № 79/18	от	09.06.2018г.

Технические условия
на разработку проекта планировки
и проекта межевания территории

Объект: «Территория Дачного некоммерческого партнерства «Майский» - в границах жилого района «Троицкий-2» планировочного района «Горнощитский Луч»

Местоположения объекта: г.Екатеринбург, Чкаловский район, с.Горный Щит, кадастровый квартал 66:41:0513032.

Отвод дождевых, талых и дренажных вод	м3/сут.(л/сек)	Определить проектом
---------------------------------------	----------------	---------------------

Отвод дождевых, талых и дренажных вод.

Точка подключения: отвод дождевых, талых и дренажных вод с проектируемой территории выполнить в соответствии с СП42.13330.2011, СП32.13330.2012 согласно схемы поверхностного водоотведения данного района. При проектировании:

- определить границы и площади бассейнов водосбора, объемы (расходы) и направления поверхностного стока с учетом существующих и проектируемых улиц, проездов и благоустройства застраиваемой территории;
- определить диаметры или размеры сетей поверхностного водоотвода с учетом собираемого и отводимого по ним поверхностного стока и дренажных вод;
- предусмотреть очистку поверхностного стока перед выпуском в природные водоприемники.

Материал труб: определить проектом.

Плиты перекрытия на колодцах: определить проектом.

Люки: тип «Т» с шарнирами.

Дополнительная информация: Проектное решение согласовать с МБУ «ВОИС».

Срок подачи ресурса:

Специальные технические требования:

Срок действия настоящих технических условий – 3 года.

Директор МБУ «ВОИС»

А.А.Репин